

IMPIANTO FORZA MOTRICE – PIANO TERRA – SCALA 1:50



IMPIANTO FORZA MOTRICE – PIANO COPERTURA – SCALA 1:50

LEGENDA DISTRIBUZIONE E FORZA MOTRICE	
	Quadro elettrico come specificato in tavola
	Contatore energia elettrica
	Allaccio elettrico utenza meccanica come specificato in tavola
	Sezionatore di sicurezza locale
2P 16A	Interruttore bipolare per sezionamento utenze 2P In=16A
	Presa 2P+T 10/16A bivalente in scatola da incasso
	Punto presa universale (schuko) 10/16A 2P+T 230V, IP40
	Presa doppia 2P+T 10/16A in scatola da incasso
	Presa doppia 2P+T 10/16A + presa universale 10/16A 2P+T 230V in scatola da incasso (bipasso + schuko)
	Presa doppia 2P+T 10/16A in contenitore da esterno (bipasso+schuko)
	Punto presa universale (schuko) 10/16A 2P+T 230V, in contenitore da esterno IP55
	Presa 2P+T 10/16A in contenitore da esterno
	Presa doppia 2P+T 10/16A in contenitore da esterno
TD	Punto presa dati cat.6
	Tubazione in PVC per per distribuzione IMPIANTI numero e dimensioni come da disegno
	Passerella a filo per distribuzione impianti completa di setto e coperchio dimensioni e numero come da disegno
	Scatola di derivazione

LEGENDA POSA TUBAZIONI			
MODALITA' POSA/ALLOGGIAMENTO		SALTI DI QUOTA	
P	SOTTO PAVIMENTO / INTERRATO		DIRETTA VERSO IL BASSO
S	A SOFFITTO		DIRETTA VERSO L'ALTO
M	IN MURATURA		PASSANTE
C	IN CONTROPARETE		

NOTA

Come richiesto dai CAM (Criteri Ambientali Minimi - Decreto 11 Ottobre 2017) , i sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza.

Gli impianti di illuminazione dovranno avere una efficienza luminosa uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per ambienti esterni di pertinenza degli edifici la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80.

COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

REALIZZAZIONE SPAZI ATTREZZATI PER IL PARCO PUBBLICO
PROGETTO ESECUTIVO

PROPRIETA'

Immobiliare Novoli SpA
Piazza Giovanni Spadolini, 11
50127 Firenze (FI)
tel +39055 4376631
fax +39055 4369299

R.U.P.

Ing. Luigi Stefano Carosella
P.zza G. Spadolini 11 50127 Firenze (FI)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299
gino.carosella@inovoli.com

PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

Ing. Benedetta Giachi
P.zza G. Spadolini 11 50127 Firenze (FI)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299
benedetta.giachi@inovoli.com

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE

Ing. Emiliano Colonna
Fabrica Progetti
Via Giorgio Pascoli 14
50135 - Firenze
tel. +39 055 66 22 25
www.fabricaprogetti.it

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI

Ing. Paolo Bonacorsi
M&E srl
Via Giovanni da Cascia 15
50127 - Firenze
tel. +39 055 334371
fax +39 055 4360911
email: postmaster@meesrl.com

REV.		
01	REVISIONE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 21/06/2022	15/09/2022
00	EMISSIONE	16/09/2022

DISEGNO

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTO FORZA MOTRICE

SCALA 1:50

IE01

File | ME0353-22 - IE01 Impianto FM.dwg